

Herstellerbestätigung Manufacturer's Confirmation

Kunde / : An die Kunden von JEAN MÜLLER / To whom it may concern
Customer

Hersteller / : **Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik**
Manufacturer **H.J.-Müller-Str. 7, 65343 Eltville am Rhein**

Produktbezeichnung / : JEAN MÜLLER NH fuse links gG 500V and gG 690V
Product designation

Typ / : MxGLxxx/x
Type

Prüfungen/Nachweise / : -
Tests

Ergebnisse / : Hiermit bestätigen wir, dass unsere NH-Sicherungseinsätze Betriebsklasse gG, Results Bemessungsspannung 500VAC und 690VAC in der Lage sind, DC-Ströme mit Spannungen bis zu 250VDC sicher abzuschalten. Das Bemessungsausschaltvermögen beträgt 25kA. Die Zeitkonstante ($\tau = L/R$) im Gleichstromkreis darf 20ms nicht überschreiten. (Siehe Tabelle 21 aus IEC60269-1)

We herewith confirm that our NH fuse links with utilization category gG and a rated voltage of 500VAC and 690VAC are capable of switching off DC-currents at a voltage up to 250VDC. The maximum breaking capacity is 25kA. The inductivity ($\tau = L/R$) of the circuit must not exceed 20ms. (See table 21 from IEC60269-1)

Das oben genannte Produkt erfüllt u.a. die nachfolgend genannten Bau- und Prüfvorschriften.

The above mentioned product(s) fulfils the requirements of the following standards / specifications.

Internationale Normen / IEC Standards: IEC60269

Europäische-Standards / EC-Standards : EN60269

VDE-Vorschriften / VDE-Specification : VDE

/

Aussteller / Issuer : PM

Ort, Datum / Place, Date : Eltville, den 03.05.2018

Markus Wahl

Andreas Kühn

Unterschriften/Signatures i.V. freigegeben

i.A. geprüft

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt, es ist ohne Unterschrift gültig/This document has been produced electronically, it's valid without signature